



OGGETTO: procedura selettiva per l'affidamento diretto del "Servizio di verifica periodica, revisione, manutenzione e fornitura degli estintori e presidi antincendio installati in tutti i locali consortili", mediante procedura telematica sulla piattaforma SARDEGNACAT della Regione Autonoma della Sardegna.

- CIG: Z1231F1AD5.

RISPOSTE AI QUESITI AL 28.06.2021

QUESITO N. 1

Nell'oggetto del servizio si fa riferimento a: "verifica periodica, revisione, manutenzione e fornitura degli estintori e presidi antincendio per tutti i locali consortili" poi però nell'art. 7 si parla anche di sorveglianza trimestrale degli estintori. E' prevista? (La stessa non parrebbe necessaria una volta letto il "modello B" allegato).

RISPOSTA AL QUESITO N. 1.

La sorveglianza trimestrale degli estintori, anche se non indicata nell'oggetto della presente procedura di affidamento, è prevista nel Capitolato d'oneri a pag. 6, punto 4, così come descritta nello stesso.

QUESITO N. 2:

Nell'oggetto non si fa alcun riferimento alla verifica delle vie di esodo ma la stessa è richiesta nell'art. 7 e nel "modello B".

RISPOSTA AL QUESITO N. 2.

La verifica delle vie di esodo, anche se non indicata nell'oggetto della presente procedura di affidamento ed anche se non indicata nell'Allegato 1, è prevista come indicato nell'art. 7 del Capitolato d'oneri e nell'Allegato B. Vedasi in merito la voce "Manutenzione maniglioni uscite di emergenza" dell'Allegato B.

QUESITO N. 3:

Per info sulle quantità si fa riferimento ad un "allegato 1" non presente però nei documenti di gara.

RISPOSTA AL QUESITO N. 3:

Si inserisce fra la documentazione di gara e si trasmette ora contestualmente l'Allegato 1, non inserito per puro errore materiale, fra la documentazione di gara.

QUESITO N. 4:

Sempre nel "modello b" riga 1 "controllo iniziale e predisposizione libretti d'uso" (quantità 5) a cosa si riferisce?

RISPOSTA AL QUESITO N. 4:

Sono da verificare i libretto d'uso presenti in azienda e l'eventuale predisposizione ad inizio contratto per ogni sede consortile.

QUESITO N. 5:

E' possibile presentare un attestato analogo relativo al corso di manutenzione estintori e idranti di cui alla norma UNI 9994-2:2015 rilasciato da altri Enti certificatori (es: Accredia) operanti in ambito nazionale?

RISPOSTA AL QUESITO N. 5:

In merito si precisa che potranno partecipare alla presente procedura anche gli operatori economici in possesso di attestato analogo relativo al corso di manutenzione estintori e idranti di cui alla norma UNI 9994-2:2015 rilasciato da altri Enti certificatori. Il detto attestato dovrà essere inserito, come indicato a pag. 2 della Lettera di invito/RDO, nella "Busta di qualifica" virtuale della piattaforma telematica Sardegnacat ove si svolge la presente procedura di affidamento.

QUESITO N. 6:

Nel capitolato d'oneri a pag. 6 punto 1 si richiede la "Sorveglianza trimestrale" ma nel "modello B - Modello offerta" non è indicata la voce per inserire l'importo per la prestazione richiesta. Come occorre procedere?

RISPOSTA AL QUESITO N. 6:

Si precisa che l'attività di "sorveglianza trimestrale di cui al punto 1), pag. 5, del Capitolato d'oneri non dovrà essere svolta dall'aggiudicatario del presente servizio, ma sarà svolta da personale dipendente dell'Ente all'uopo individuato e formato. Pertanto per questa attività i partecipanti non dovranno presen-



tare alcuna offerta.

ULTERIORE PRECISAZIONE SUL MODELLO DI OFFERTA:

Nell'ultima riga (Cod. Art. 15) del modello di offerta è riportato, per mero errore materiale, "Fornitura estintore in polvere Kg. 5". In luogo dell'ora detta dicitura deve considerarsi la dicitura di seguito indicata: "Fornitura estintore in CO2 Kg. 5".

Si inserisce nella piattaforma Sardegnacat ove si svolge la presente procedura nella sezione "Allegati" il relativo modello aggiornato.

QUESITO N. 7:

In riferimento all'offerta economica si chiede in che modo debba essere espresso il prezzo unitario relativo alle revisioni degli estintori polvere e CO2 dandosi che gli stessi hanno capacità differenti (Kg. 1, 2, 3, 6, 30 e Kg. 5 e 2) e conseguentemente differenti costi, mentre nella lista sono stati accorpati secondo il contenuto.

RISPOSTA AL QUESITO N. 7:

Essendo la revisione periodica prevista per legge ogni 60 mesi per gli estintori in CO2, considerato che la durata del contratto darà di 48 mesi, si sono previste 48 attività di revisione (una per ogni estintore in CO2 presente nelle sedi consortili). Ciò comporta che alcuni estintori non saranno interessati dalla revisione perché già eseguita recentemente.

Per la revisione degli estintori in polvere, essendo la revisione prevista per legge ogni 36 mesi, ed essendo la durata prevista del contratto pari a 48 mesi, per gli ora detti estintori in polvere dovrà essere fatta almeno un revisione in corso di contratto.

Si riallega in merito il modello dell'offerta economica aggiornato al fine dell'indicazione dei prezzi offerti per la revisione dei vari estintori sia in polvere che in CO2.

QUESITO N. 8:

In relazione al punto 6.1 lett. e) della lettera di invito nel quale si chiede un "Attestato di frequenza con esito positivo di corso per manutenzione estintori ed idranti rilasciato da I.N.A.M.A. o da UMAN/Vigili del Fuoco, come previsto dal DM 10.03.1998, Allegato IV, Punto 6.4" si chiede di confermare l'equipollenza del medesimo certificato rilasciato da BV CEPAS di Roma.

RISPOSTA AL QUESITO N. 8:

Si con ferma l'equipollenza del certificato rilasciato da BV CEPAS di Roma.

QUESITO N. 9:

Nella risposta al quesito 4 non ho ricevuto informazioni in merito al "libretto d'uso", di quale libretto si parla? Si tratta del registro delle verifiche antincendio?

RISPOSTA AL QUESITO N. 9:

Si.

QUESITO N. 10:

Nel capitolato si fa riferimento ad un prospetto "Frequenza di revisione", si tratta dell'Allegato 1? o si tratta di un altro documento di gara?

RISPOSTA AL QUESITO N. 10:

Si tratta dell'Allegato 1.

QUESITO N. 11:

Quando sono previsti i prossimi controlli semestrali?

RISPOSTA AL QUESITO N. 11:

I prossimi controlli semestrali sono previsti nel mese di luglio 2021.

ULTERIORE PRECISAZIONE SULLA CLASSE DEGLI ESTINTORI.

Gli estintori in polvere sono di Classe ABC.

Gli estintori in CO2 sono di Classe B.

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
(F.to Geom. Katuscia Musu)